



160008220361



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

报告编号: 2020WT0059
Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 有源滤波动态补偿综合装置
Name of products: _____

型号规格: SRAPF/SVG[400-300]-0.4
Type Specification: _____

委托人: 苏州工业园区苏容电气有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量监督检验中心
China National Center for Quality Supervision and Test of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)
天津天传电控设备检测有限公司
Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.



扫描全能王 创建

检验报告

报告编号：2020WT0059

共 5 页 第 1 页

产品名称	有源滤波动态补偿综合装置			商标	
型号规格	SRAPF/SVG[400-300]-0.4			检验类别	委托试验
主要技术数据	/				
委托人	苏州工业园区苏容电气有限公司				
委托人地址	苏州工业园区唐庄路 298 号				
生产单位	苏州工业园区苏容电气有限公司				
生产单位地址	苏州工业园区唐庄路 298 号				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	杨翔宇	样品数量	1	到样日期	2020 年 02 月 25 日
样品编号	2020WG0054	样品状态	正常	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》				
检验日期	2020 年 02 月 25 日 至 2020 年 03 月 04 日				
检验结论	经 1 项试验验证，检测结果符合检验依据的要求，试验合格。 签发日期：2020 年 03 月 06 日 				
备注	检验项目见第 2 页。				

主检：高帅

审核：董小兴

签发：张伙

CCDT.02.01-2016-V.02





扫描全能王 创建

检验报告

报告编号: 2020WT0059

共 5 页 第 5 页

样品照片



CCDT.02.01-2016-V.02



扫描全能王 创建

检测中心

注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376026	传 真:	022-84376023
Address:	No.6 ,Xintong Road Dongli Development District Tianjin China	Post code:	300300
Tel:	022-84376026	Fax:	022-84376023

